

+常问问题 • 03/2018

如何对 V90 PN 报警信息类型进行更改

V90, Message Type

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109756823>

Unrestricted

目录

问题 :	3
回答 :	3

问题:

如何对 V90 PN 报警信息的类型进行更改?

回答:

从固件 Fw1.02 开始, 用户可以通过 P2118、P2119 参数对 V90 PN 报警信息类型进行更改。在参数 P2118 中输入信息号, 在 P2119 相对应的下标中选择此信息的类型(1: Fault (F), 2: Alarm (A), 3: No message (N)), 这两个参数各有 20 个下标, 最多可以对 20 个信息进行配置。

例如: 把报警 8501 的信息类型修改为不输出报警信息, 参数设置如下:

P2118[0]=8501

P2119=3