



Ref. Certif. No.

CN13474

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Moulded Case Circuit-breaker

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ue: AC415/690V; In: 0,1-0,16A, 0,16-0,24A, 0,24-0,4A, 0,4-0,6A, 0,6-1A, 1-1,6A, 1,6-2,4A, 2-3,2A, 2,4-4A, 3,2-5A, 4-6A, 5-8A, 6-10A, 8-13A, 10-16A, 14-20A, 18-25A; AC415V: Ics=Icu=100kA (In: 0,16A-6A), 10kA (In: 8A-10A), 6kA (In: 13A-25A); AC690V: Ics=Icu=100kA (In: 0,16A-1A), 2kA (In: 1,6A-25A); Utilization Category: A; 3P
SIEMENS

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

3VS13...

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC60947-2:2006(4th Edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2008CQC-015886

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Wang Kejiao

Date: 2009-01-21

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0002256