



Ref. Certif. No.

CN13474

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

Moulded Case Circuit-breaker

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou  
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou  
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou  
No.455 Zhujiang Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ue: AC415/690V; In: 0,1-0,16A, 0,16-0,24A, 0,24-0,4A, 0,4-0,6A, 0,6-1A, 1-1,6A, 1,6-2,4A, 2-3,2A, 2,4-4A, 3,2-5A, 4-6A, 5-8A, 6-10A, 8-13A, 10-16A, 14-20A, 18-25A; AC415V: Ics=Icu=100kA (In: 0,16A-6A), 10kA (In: 8A-10A), 6kA (In: 13A-25A); AC690V: Ics=Icu=100kA (In: 0,16A-1A), 2kA (In: 1,6A-25A); Utilization Category: A; 3P  
SIEMENS

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

3VS13...

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC60947-2:2006(4th Edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2008CQC-015886

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

*Wang Kejiao*

Date: 2009-01-21

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282

website  
www.cqc.com.cn

CB 0002256